

## Sheet1

Hjorthøj pr. 06-08-2014	Ingen overskridelser								
Lab. nr.		1432-696-01							
Prøvetype		Drikkevand							
Emballage		ok							
Prøvetager		Højvang/LMA							
Prøve ID		KøkkenhaneQ-Qbl. batteriQ-QBørnehavenQ-QRegnbuenQ-QLynggårds-Q-Qvænget 11							
Prøvetagning, kemi		Stikprøve							
Prøvetagning, mikrobiologi		Stikprøve							
Farve		Ingen							
Lugt		Ingen lugt							
Smag		Normal							
Udseende		Klar							
Temperatur	°C	19,4							
pH		7,2							
Ledningsevne, 25°C	mS/m	111							
Ilt	mg/l	8,2							
Jern	mg/l	0,12							
Nitrit	mg/l	<0,001							
Coliforme bakterier	cfu/100 ml	<1							
Eschericia coli (E. coli)	cfu/100 ml	<1							
Kimtal 22 °C	cfu/ml	1							