

Hjorthøj pr. 27-11-2014	Ingen overskridelser af grænseværdier	
Lab. nr.		1448-729-01
Prøvetype		Drikkevand
Emballage		ok
Prøvetager		Højvang/LMA
Prøve ID		Afg. vv.
Prøvetagning, kemi		Stikprøve
Prøvetagning, mikrobiologi		Stikprøve
Farve		Ingen
Lugt		Ingen lugt
Smag		Normal
Udseende		Klar
Temperatur	°C	10,3
pH		7,3
Ledningsevne, 25°C	mS/m	105
NVOC	mg/l	2,5
Jern	mg/l	0,0021
Mangan	mg/l	<0,0002
Fluorid	mg/l	0,27
Chlorid	mg/l	100
Sulfat	mg/l	100
Nitrat	mg/l	5,2
Nitrit	mg/l	<0,001
Ammonium	mg/l	0,009
Phosphor, total	mg/l	0,013
Desethyldeisopropylhydroxyatrazin	µg/l	<0,01
Desethyldeisopropylatrazin	µg/l	<0,01
Desisopropylhydroxyatrazin	µg/l	<0,01
Desethylhydroxyatrazin	µg/l	<0,01
2,4-D	µg/l	<0,01
2,6-DCPP	µg/l	<0,02
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	0,082
2,6-dichlorbenzosyre	µg/l	<0,02
4-CPP	µg/l	<0,01
4-nitrophenol	µg/l	<0,01
Atrazin	µg/l	<0,01
Bentazon	µg/l	<0,01
Desaminodiketometribuzin	µg/l	<0,02
Desaminometribuzin	µg/l	<0,02
Desethylatrazin	µg/l	<0,01
Desethylterbutylazin	µg/l	<0,01
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,01
Dichlorprop	µg/l	<0,01
Diketometribuzin	µg/l	<0,02
Diuron	µg/l	<0,01
Hexazinon	µg/l	<0,01
Hydroxyatrazin	µg/l	<0,01
Hydroxysimazin	µg/l	<0,01
MCPA	µg/l	<0,01
Mechlorprop	µg/l	<0,01

Metribuzin	µg/l	<0,01
Simazin	µg/l	<0,01
Dichlobenil	µg/l	<0,01
2,4-dichlorphenol	µg/l	<0,02
2,6-dichlorphenol	µg/l	<0,02
Ethylthiourinstof (ETU)	µg/l	<0,01
Metalaxyl	µg/l	<0,01
CGA108906	µg/l	<0,01
CGA62826	µg/l	<0,01
AMPA	µg/l	<0,01
Glyphosat	µg/l	<0,01
Benzen	µg/l	<0,03
Toluen	µg/l	<0,03
m+p-xylen	µg/l	<0,02
o-xylen	µg/l	<0,02
Naphthalen	µg/l	<0,03
Chloroform	µg/l	<0,05
1,1,1-trichlorethan	µg/l	<0,05
Tetrachlormethan	µg/l	<0,05
Trichlorethylen	µg/l	<0,05
Tetrachlorethylen	µg/l	<0,05
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,05
Coliforme bakterier	cfu/100 ml	<1
Eschericia coli (E. coli)	cfu/100 ml	<1
Kimtal 37 °C	cfu/ml	<1
Kimtal 22 °C	cfu/ml	5