

## Sheet1

Trøjeløkke pr. 11-03-2014	Ingen overskridelser af grænseværdier	
Lab. nr.		1409-678-01
Prøvetype		Drikkevand
Emballage		ok
Prøvetager		Højvang/LMA
Prøve ID		Afg. vv.
Prøvetagning, kemi		Stikprøve
Prøvetagning, mikrobiologi		Stikprøve
Lugt		Ingen lugt
Smag		Normal
Temperatur	°C	9,2
pH		7,2
Ledningsevne, 25°C	mS/m	125
Ilt	mg/l	8,3
Farvetal-Pt	mg/l	3
Turbiditet	FTU	0,087
NVOC	mg/l	1,9
Inddampningsrest	mg/l	790
Calcium	mg/l	170
Magnesium	mg/l	20
Hårdhed, total	°dH	28
Natrium	mg/l	58
Kalium	mg/l	5,5
Jern	mg/l	0,0056
Mangan	mg/l	0,0008
Fluorid	mg/l	0,15
Chlorid	mg/l	78
Sulfat	mg/l	250
Nitrat	mg/l	1,4
Nitrit	mg/l	0,001
Ammonium	mg/l	<0,005
Phosphor, total	mg/l	<0,008
Hydrogencarbonat	mg/l	430
Aggressiv CO2	mg/l	<5
Svovlbrinte	mg/l	<0,02
Anioner, total	meq/l	-14,48
Kationer, total	meq/l	12,79
Ionbalance	%	-6,2
Methan	mg/l	<0,01
Coliforme bakterier	cfu/100 ml	<1
Eschericia coli (E. coli)	cfu/100 ml	<1
Kimtal 37 °C	cfu/ml	<1
Kimtal 22 °C	cfu/ml	2