

Trøjeløkke pr. 18-06-2015	Ingen overskridelser ag grænseværdier	
Lab. nr.		1523-750-01
Prøvetype		Drikkevand
Emballage		ok
Prøvetager		Højvang/LMA
Prøve ID		KøkkenhaneQ-Qbl.batteriQ-QTrøjelykkevejQ-Q5
Prøvetagning, kemi		Stikprøve
Prøvetagning, mikrobiologi		Stikprøve
Farve		Ingen
Lugt		Ingen lugt
Smag		Normal
Udseende		Klar
Temperatur	°C	12,4
pH		7,3
Ledningsevne, 25°C	mS/m	101
Ilt	mg/l	8,9
Jern	mg/l	0,0082
Nitrit	mg/l	<0,004
Kimtal 22 °C	cfu/ml	3
Coliforme bakterier	cfu/100 ml	<1
Eschericia coli (E. coli)	cfu/100 ml	<1